

## СПРАВКА

по итогам комплексной проверки МБОУ «СОШ № 4»

На основании приказа управления образованием от 28 февраля 2018 года № 138 «О проведении комплексной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д. (далее - МБОУ «СОШ № 4»), согласно плану работы управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район, с 3 по 6 апреля 2018 года была проведена комплексная проверка МБОУ «СОШ № 4».

Работа СОШ № 4 осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», уставом общеобразовательного учреждения и другими нормативно-правовыми актами.

Данное учреждение состоит из двух учебных зданий именуемых: «литер «А» (здание начальной школы) и «литер «Б» (основное здание школы). В которых есть все необходимые условия и коммуникации для полноценной работы учреждения, включая теплые туалеты.

На ряду с вышеизложенным имеется ряд замечаний:

- требуется замена дверных блоков в помещениях раздевалок спортивного зала в здании «литера «Б» ;

- требуется ремонт дверных блоков в (кабинках) туалетов «литера «А» и «литера «Б»;

- необходимо провести ремонт входных козырьков над входными дверьми пищеблока и эвакуационного выхода;

- требуется покраска стен уличного туалета;

- необходимо провести заземление в здании «литер «Б»;

- необходимо заменить электропроводку в здании литер «Б»;

- необходимо заменить приборы освещения в здании «литер «Б».

На основании вышеизложенного, в целях повышения эффективности работы администрации МБОУ «СОШ № 4» по установлению соответствия функционирования и развития учебно-воспитательного процесса, реализации основных направлений модернизации образования, выполнения Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», предлагаю сроки решения выявленных проблемных вопросов:

Проблемные вопросы	Сроки
1.1. Замена дверных блоков в помещениях раздевалок спортивного зала в здании «литера «Б».	До 01.09.2019
1.2. Ремонт дверных блоков в (кабинках) туалетов «литера «А» и	До 01.09.2018

«литера «Б».	
1.3. Ремонт входных козырьков над входными дверьми пищеблока и эвакуационного выхода.	До 01.09.2018
1.4. Покраска стен уличного туалета.	До 01.09.2018
1.5. Заземление электропроводки в здании «литер «Б».	До 01.09.2020
1.6. Замена электропроводки в здании «литер «Б».	До 01.09.2020
1.7. Замена приборов освещения в здании «литер «Б».	До 01.09.2020

Инженер по ремонту

*С.Ю. Попов*

С.Ю. Попов

Ознакомлен:

*В.Н. Мишуринская*

В.Н. Мишуринская